

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Αρ. Πρωτ.: PRC-16-030

**Από** : **Τμ. Προμηθειών** **Ημερομηνία: 30/04/2016**  
From : Αρμόδιος κ. Κ. Καραθάνος Date

**Αρ. Fax** : 210 6792.141 **Αρ. Τηλ.:** 210 6792.246  
Fax No. Tel. No.

**Θέμα** : **Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων στα κτίρια γραφείων και σε λοιπούς**  
Subject **χώρους της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.**

**Σχετικά** : 1. **MR - 1000014326**  
Ref. 2. Εσωτερικό υπηρεσιακό σημείωμα ADM-16-050 / 08.02.2016

**Κοινοποίηση** : Αικ. Χέλημη, Χ. Ρίζο, Μ. Μπακογιάννη, Β. Ράμμου, D.C.C.  
cc.

**Αριθμός σελίδων συμπεριλαμβανομένης και αυτής:** 5 + 7  
Number of pages including this cover page

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (Α.Μ.) καλεί τους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά για την προληπτική, περιοδική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων που βρίσκονται στα κτίρια και στις εγκαταστάσεις γραφείων και σε λοιπούς χώρους της Α.Μ. σύμφωνα προς τους όρους, τις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση και στα παραρτήματα αυτής.

**ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ**

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο διαδικτυακό χώρο, πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα της Α.Μ. ([www.ametro.gr](http://www.ametro.gr)).

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

**1. Τύπος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών**

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Α.Μ. στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 191-193, Ν Ψυχικό, Τ.Κ. 115 25, από τις 8:00 έως τις 16:00.

Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού θα είναι σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει υποχρεωτικά την συνημμένη ετικέτα

**ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Από :**

**Προς :** **ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.**  
Λεωφ. Μεσογείων 191 -193, Τ.Κ.: 115 25, Αθήνα  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (DCC)

**Υπόψη :** Προέδρου επιτροπής προμηθειών

**Ένδειξη :** **Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένης προσφοράς για την  
συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων στα κτίρια και στις εγκαταστάσεις  
γραφείων και σε λοιπούς χώρους της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.**

**(MR - 1000014326)**

**ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

**ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.**

Λεωφ. Μεσογείων 191-193, Τ.Κ. 115.25, Αθήνα  
191-193 Mesogion Ave., GR-115 25, Athens, GREECE

**2. Προθεσμία υποβολής των προσφορών - Διευκρινίσεις - Εναλλακτικές προσφορές**

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την: **Τετάρτη 27 / 04 / 2016** και ώρα **16:00**.

Εκπρόθεσμη υποβολή προσφορών έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.

Οι προσφορές υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι διαγωνιζόμενοι, αρκεί να περιέλθουν **στο πρωτόκολλο** της Α.Μ., το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα (προθεσμία) που αναφέρεται παραπάνω. Την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση και για την έγκαιρη άφιξη των προσφορών φέρουν αποκλειστικά οι Διαγωνιζόμενοι.

Οποιοσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις απαιτηθούν σχετικές με την παρούσα πρόσκληση και το διαγωνισμό θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Μ. ([www.ametro.gr](http://www.ametro.gr)), το αργότερο 6 ημέρες πριν την προθεσμία υποβολής προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας και με δική τους ευθύνη, χωρίς καμία προηγούμενη σχετική ενημέρωσή τους από την Α.Μ.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών-εργασιών, συνενπώς επί μέρους προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Δεν επιτρέπονται αλλαγές στις προσφορές ή υποβολή αντιπροσφορών μετά την αποσφράγιση τους. Εάν κριθεί ότι απαιτούνται διευκρινίσεις, που δεν δημιουργούν όμως προϋπόθεση αντιπροσφοράς, η Α.Μ. δύναται να τις ζητήσει.

Προσφορές που ενδεχομένως έχουν καθ' οιοδήποτε τρόπο υποβληθεί παλαιότερα δεν θα ληφθούν υπόψη.

**3. Περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς**

Στο σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:

**α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο**

Πιστοποιητικό σε ισχύ του οικείου Επιμελητηρίου περί εγγραφής σε αυτό του Διαγωνιζόμενου, από το οποίο να προκύπτει σαφώς το αντικείμενο της επαγγελματικής του δραστηριότητας, το οποίο πρέπει να είναι οπωσδήποτε συναφές με το αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών.

**β) Απόδειξη παρόμοιας Εμπειρίας**

Δικαιολογητικά παρόμοιας Εμπειρίας

Ο κάθε Διαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει ένα κατάλογο σε μορφή πίνακα στον οποίο θα παρουσιάζονται συμβάσεις συντήρησης παρόμοιων Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων με εκείνα του παρόντος διαγωνισμού που έχει συνάψει κατά την τελευταία τριετία (από 2013 έως σήμερα).

Για την απόδειξη αυτής της εμπειρίας ο Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει, τον σχετικό Πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

- Ο πελάτης,
- Το αντικείμενο της σύμβασης,
- Το τίμημα της σύμβασης,
- Η διάρκεια της σύμβασης,

Ο πίνακας αυτός θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που δίδονται είναι πλήρη, ακριβή και αληθή. Σε κάθε περίπτωση η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τα στοιχεία που θα της υποβληθούν και να ζητήσει πληροφορίες για τη διαχείριση των συμβάσεων που ο Διαγωνιζόμενος θα συμπεριλάβει στον ως άνω πίνακα, απευθυνόμενη απευθείας στον εκάστοτε πελάτη του.

Θα πρέπει επίσης να περιληφθεί το όνομα και τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας των ως άνω πελατών, καθόσον σε κάθε περίπτωση η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τα στοιχεία που θα της υποβληθούν και να ζητήσει πληροφορίες για τη διαχείριση των συμβάσεων που ο Διαγωνιζόμενος θα συμπεριλάβει στον ως άνω κατάλογο, απευθυνόμενη απευθείας στον εκάστοτε πελάτη του.

**γ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς**

Ο συνημμένος Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς (βλ. συνημμένο παράρτημα Β) συμπληρωμένος και υπογεγραμμένος από το νόμιμο εκπρόσωπο του Διαγωνιζόμενου. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπληρώσουν τον εν λόγω Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς αφού λάβουν υπόψη τους όρους

και μελετήσουν τις σχετικές τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Το προσφερόμενο κόστος του Πίνακα Β1 περιλαμβάνει την αμοιβή για την προληπτική συντήρηση όλων των αναφερόμενων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων/Συστημάτων του Παραρτήματος Α, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους όλων των απαιτούμενων ανταλλακτικών, αναλωσίμων και οποιαδήποτε υλικών είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών.

Το προσφερόμενο ωριαίο κόστος εργασίας του Πίνακα Β2 αφορά το ωριαίο κόστος με το οποίο θα αποζημιώνεται η εργασία για αποκαταστάσεις έκτακτων βλαβών, σε περιπτώσεις που θα καλείται ο συντηρητής από την Α.Μ. Σε περιπτώσεις έκτακτων βλαβών τα ανταλλακτικά θα αποζημιώνονται ξεχωριστά.

Οι τιμές της προσφοράς παραμένουν σταθερές για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε αυτές περιλαμβάνονται το κέρδος του προσφέροντα, η αμοιβή του καθώς και αυτή των συνεργατών του και τα οποιαδήποτε γενικά ή ειδικά έξοδά του που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. Επίσης συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές όλων των προσώπων που θα απασχολήσει, οι σχετικές δαπάνες μετακίνησης των, οι πάσης φύσεως φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου και εν γένει κάθε δαπάνη αναγκαία ή απλώς χρήσιμη για την πραγματοποίηση των εργασιών.

Η Α.Μ. βαρύνεται μόνον με τον εκάστοτε αναλογούντα Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι με την κατάθεση της προσφοράς τους δηλώνουν ότι έχουν λάβει λεπτομερή γνώση των υφιστάμενων προς συντήρηση εγκαταστάσεων καθώς και των χώρων και των συνθηκών που επικρατούν σε αυτούς πέραν της περιγραφής και των τεχνικών λεπτομερειών που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση. Προς τούτο κρίνεται **απαραίτητη** η επιτόπου επίσκεψη στους χώρους των παρεμβάσεων κατόπιν σχετικής συνεννόησης.

Για τυχόν επιπλέον πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις σχετικά με το αντικείμενο της Πρόσκλησης, και τον προγραμματισμό της επίσκεψής σας στους εν θέματι χώρους, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τον αρμόδιο της Α.Μ. κ. Γ. Αλεξάτο (τηλ.: 210-6792.392, κιν.: 6977-278216).

#### 4. Προϋπολογισμός προμήθειας

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για χρονική διάρκεια ένα (1) έτος, ανέρχεται σε **δεκαπέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (15.000,00 €)** χωρίς Φ.Π.Α και αναλύεται ως εξής:

- α) ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Α.Μ. (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ): **8.000,00 €**
- β) ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ: **7.000,00 €**

Ο προϋπολογισμός αυτός αποτελεί ανώτατο όριο των οικονομικών προσφορών.

Οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν, επί **ποινή αποκλεισμού**, το ανωτέρω προϋπολογισθέν ποσό συνολικά και ανά προσφερόμενο είδος (α), και (β) ανωτέρω.

#### 5. Διάρκεια της Σύμβασης - Χρόνος παράδοσης.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

#### 6. Κριτήριο ανάθεσης

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός και θα διενεργηθεί μεταξύ των υποψηφίων εταιρειών που θα υποβάλουν σχετική προσφορά σύμφωνα προς τους όρους και τις προβλέψεις της παρούσας πρόσκλησης. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή και ο μειοδότης προκύπτει από την χαμηλότερη συνολική τιμή του πίνακα οικονομικής προσφοράς, εφόσον επιπλέον ικανοποιούνται κι όλοι οι όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Μετά την ανάδειξη του μειοδότη από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει από την Α.Μ. με σχετική απόφαση.

Η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού αν αυτό κριθεί αναγκαίο, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση προς τους συμμετέχοντες.

**7. Υπογραφή της Σύμβασης**

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του μειοδότη, η Α.Μ. καλεί τον υποψήφιο ανάδοχο εγγράφως για την υπογραφή της Σύμβασης στα γραφεία της εντός το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη με υπαιτιότητα του ανακηρυχθέντος Αναδόχου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι θα έχει κληθεί, δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης ή δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγύηση ή δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του παρόντος, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή και μετά από απόφαση της Α.Μ. Ανάδοχος δύναται να ανακηρυχθεί ο υποψήφιος του οποίου η προσφορά έπεται στην κατάταξη που έχει συντάξει η Επιτροπή Διαγωνισμού. Αν και ο δεύτερος διαγωνιζόμενος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγύηση ή δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του παρόντος κηρύσσεται κι αυτός έκπτωτος από τη σύμβαση κι η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύμβασης οφείλει να καταθέσει:

**α) Ασφαλιστική Ενημερότητα**

Επικαιροποιημένο και σε ισχύ αποδεικτικό από το Ι.Κ.Α. ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, για την απόδειξη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

**β) Φορολογική Ενημερότητα**

Επικαιροποιημένο και σε ισχύ αποδεικτικό, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την απόδειξη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

**γ) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης**

Ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύμβασης οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού της οικονομικής προσφοράς του, χωρίς Φ.Π.Α. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα της Α.Μ. και ο Ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά εντός της ανωτέρω προθεσμίας και τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την υπογραφή της Σύμβασης να την προσκομίσει προς έλεγχο της εγκυρότητας αυτής.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα εκδοθεί με αποκλειστική επιβάρυνσή του Αναδόχου, από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. ή τον Ε.Ο.Χ., υποχρεωτικά σύμφωνα προς το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Β της Πρόσκλησης, συνοδευόμενη, στην τελευταία περίπτωση, από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα και θα υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία και αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμοδίων ελληνικών δικαστηρίων της Αθήνας.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα καλύπτει στο σύνολό της και χωρίς καμία διάκριση την πλήρη, άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου με πιστή τήρηση των απαιτήσεων και προϋποθέσεων της σύμβασης. Η ανωτέρω εγγύηση καλύπτει κάθε απαίτηση της Α.Μ. έναντι του αναδόχου, ενδεικτικά αναφέρεται η παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης και η μη προσήκουσα πραγμάτωσή της. Η εγγύηση όμως αυτή δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση της Α.Μ. σε περίπτωση που αυτή υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού της εγγύησης.

Η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει οποιαδήποτε στιγμή με έγγραφη δήλωσή της στην εκδότρια τράπεζα την κατάπτωση όλου ή μέρους του ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων της κατά του αναδόχου, που απορρέουν από τη σύμβαση. Η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει σε ισχύ και ενέργεια μέχρι να ολοκληρωθούν ικανοποιητικά όλες οι απαιτήσεις της σύμβασης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο μετά τη λήξη ή τη λύση της Σύμβασης με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν αξιώσεις της Α.Μ. για οποιαδήποτε υπαίτια ή ανυπαίτια αθέτηση των όρων της Σύμβασης και δεν έχει υπάρξει λόγος για κατάπτωσή της ολική ή μερική.

Επισημαίνεται ότι θα γίνεται έλεγχος από την Α.Μ. ως προς την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, με αποστολή σχετικής επιστολής προς την εκδότρια τράπεζα, προκειμένου να επιβεβαιώσει εγγράφως την εγκυρότητα της σχετικής εγγυητικής επιστολής. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο αυτό προκύψει κατάθεση άκυρης, ψευδούς ή πλαστής εγγυητικής επιστολής, **ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος** και η Α.Μ. θα πράξει όλα τα νόμιμα.

#### 8. Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις

α) Ο Ανάδοχος σχετικά με την αμοιβή για την προληπτική συντήρηση όλων των αναφερόμενων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων/Συστημάτων του Παραρτήματος Α, θα λάβει ως αποζημίωση για όλη τη διάρκεια της σύμβασης το προσφερόμενο κόστος του Πίνακα Β1 της Οικονομικής Προσφοράς του. Το ποσό αυτό θα δοθεί στον Ανάδοχο σε έξι ισόποσες δόσεις μετά την βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των εργασιών από τον επιβλέποντα της σύμβασης.

β) Για την εργασία σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών του Πίνακα Β2 της Οικονομικής Προσφοράς, η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με το προσφερόμενο κόστος ωριαίο κόστος εργασίας της Οικονομικής Προσφοράς και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Α.Μ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους της εργασίας σύμφωνα με την Οικονομική του Προσφορά. Για τις έκτακτες εργασίες επισκευής ο Ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο πώλησης υλικών ύστερα από την σχετική έγκριση της Α.Μ.

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία της Εταιρείας, για όλες τις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών η εξόφληση τιμολογίων θα γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του αναδόχου ή με δίγραμμη επιταγή στις 15 - 20 του επόμενου, από την ημερομηνία παραλαβής από εμάς του τιμολογίου του, μηνός, με την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί η παραλαβή και η πιστοποίηση «Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης» από τον Υπεύθυνο Παραλαβής.

Για πληροφορίες σχετικά με την εξόφληση του τιμολογίου παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα. Π. Κατράλου (τηλ. 210-6792.180).

Επίσης για συμβάσεις άνω των 1.500,00 €, για την εξόφληση των τιμολογίων σας απαιτείται η προσκόμιση **φορολογικής ενημερότητας** της εταιρείας σας και για συμβάσεις άνω των 2.500,00 €, απαιτείται η προσκόμιση **ασφαλιστικής ενημερότητας** της εταιρείας σας.

*Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4013/11 όπως αυτό κάθε φορά ισχύει και για συμβάσεις άνω των 2.500,00 €, θα επιβάλλεται **κράτηση ύψους 0,10%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της **Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)**. Η παραπάνω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου, που υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, για τα οποία επιβαρύνεται ο Ανάδοχος. Η εν λόγω παρακράτηση θα κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.*

#### 9. Επίλυση διαφορών

Η Σύμβαση που θα καταρτιστεί, θα διέπεται από τους όρους των τευχών της και την Ελληνική Νομοθεσία και δη τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα

Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από το Διαγωνισμό και τη Σύμβαση, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη των Αθηνών.

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Καραθάνος  
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών

Συνημμένα:  
1) Παράρτημα Α: Τεχνική περιγραφή & προδιαγραφές - Ειδικοί όροι  
2) Παράρτημα Β: Πίνακας οικονομικής προσφοράς  
3) Παράρτημα Γ: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Λεωφ. Μεσογείων 191-193, Τ.Κ. 115.25, Αθήνα,  
191-193 Mesogion Ave., GR-115 25, Athens, GREECE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**A) Περιγραφή του προς συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού****1. Κτήριο επί της «Λεωφ. Μεσογείων & Βλαχάκη 2»**

i) Εγκαταστάσεις &amp; μηχανήματα Κλιματισμού / Θέρμανσης &amp; Αερισμού.

- Κεντρικά Ψυκτικά Συγκροτήματα: 2 τεμάχια
- Τοπικές κλιματιστικές μονάδες (FCU): 168 τεμάχια
- Fan Section Units Νωπού αέρα: 18 τεμάχια
- Fan Section Units (Εξαερισμού): 22 τεμάχια
- Split Units: 32 τεμάχια
- Καυστήρες-Λέβητες: 2 τεμάχια
- Δεξαμενές πετρελαίου (3 όρ. & -3 υπ.): 4 τεμάχια
- Αντλίες πετρελαίου: 2 τεμάχια
- Κυκλοφορητές νερού: 2 τεμάχια
- Δοχεία διαστολής (κλειστού τύπου): 2 τεμάχια
- Στόμια αερισμού-εξαερισμού
- Εξαεριστικά WC

ii) Εγκατάσταση πυροσβεστικού συγκροτήματος.

iii) Εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγος (H/Z).

**2. Κτήριο επί της οδού «Γεδών 2»**

Εγκαταστάσεις &amp; μηχανήματα κλιματισμού:

- Split Units: 24 τεμάχια

**3. Εργοτάξιο Σεπολίων επί της οδού «Αμφιαράου 213»**

Εγκαταστάσεις &amp; μηχανήματα κλιματισμού:

- Split Units: 20 τεμάχια
- Monoblok units (window type): 15 τεμάχια

**4. Φυλάκιο του "Parking" στο σταθμό ΜΕΤΡΟ «Κατεχάκη»**

Εγκαταστάσεις &amp; μηχανήματα κλιματισμού:

- Split Unit: 1 τεμάχιο

**5. Χώρος Στάθμευσης «ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ»**

Εγκαταστάσεις &amp; μηχανήματα κλιματισμού:

- Split Unit: 2 τεμάχια

**B) Περιγραφή των εργασιών συντήρησης και προδιαγραφές:****B) Περιγραφή των εργασιών συντήρησης και προδιαγραφές:**

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται συνοπτικά οι εργασίες που απαιτούνται, για την προληπτική / προγραμματισμένη ετήσια συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων, στα κτίρια γραφείων και λοιπούς χώρους της ΑΜ (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών απαιτούμενων αναλωσίμων, λάδια, φίλτρα

μπαταρίες κλπ και των ανταλλακτικών ) (Πίνακας Β1 της Οικονομική Προσφοράς). Όλα τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά επιβαρύνουν τον Ανάδοχο

Ο Ανάδοχος θα πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιεί για την συντήρηση ή επισκευή αναλώσιμα και ανταλλακτικά των εργοστασίων κατασκευής των μηχανημάτων ή των εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό τα αναλώσιμα ή/ και ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι εφάμιλλα στην ποιότητα, θα είναι πιστοποιημένα και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει απαραίτητα να τυγχάνουν της εγκρίσεως της αρμόδιας υπηρεσίας

1. Κεντρικά Ψυκτικά Συγκροτήματα:

- Καθαρισμό των συμπυκνωτών με νερό υπό πίεση παρουσία χημικού υγρού.
- Έλεγχο ανεμιστήρων (ρουλεμάν) και αμπερομέτρηση.
- Αμπερομέτρηση συμπιεστών.
- Έλεγχο θερμικών.
- Έλεγχο και καθαρισμός φίλτρων νερού.
- Έλεγχο λειτουργίας αντλιών.
- Έλεγχο λειτουργίας flow switch.
- Έλεγχο και μέτρηση θερμοκρασιών νερού, πιέσεων ψυκτικού υγρού και συμπλήρωση ψυκτικού υγρού αν απαιτείται.
- Έλεγχο ηλεκτρικών, αυτοματισμών και παραμέτρων λειτουργίας & ασφαλείας στο ηλεκτρονικό κέντρο του μηχανήματος.
- Έλεγχο βημάτων λειτουργίας (φόρτιση – αποφόρτιση συμπιεστών).
- Δοκιμή και θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων.

Η συντήρηση των κεντρικών ψυκτικών συγκροτημάτων θα πραγματοποιείται μία φορά ανά έτος.

2. Τοπικές κλιματιστικές μονάδες (FCUs):

- Καθαρισμό φίλτρου αέρα.
- Καθαρισμό των ψυκτικού-θερμαντικού στοιχείου.
- Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων.
- Εξαέρωση του στοιχείου.
- Καθαρισμό της λεκάνης συμπυκνωμάτων.
- Δοκιμή και έλεγχος λειτουργίας διακοπών και θερμοστάτη.
- Ψεκάσμο των στοιχείων και φίλτρων με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό.

Η συντήρηση των “FCUs” θα πραγματοποιείται τρεις φορές ανά έτος.

3. “Fan Section Units” & Εξαεριστικά WC:

- Καθαρισμό των φτερωτών.
- Έλεγχο και τάνυση ιμάντων και αντικατάσταση όπου απαιτείται.
- Γρασάρισμα κουζινέτων και εδράνων μοτέρ και πτερωτής

Η συντήρηση των “Fan Section Units” θα πραγματοποιείται δύο φορές ανά έτος.

4. “Split Units”:

- Καθαρισμό του συμπυκνωτή της εξωτ. μονάδας με νερό υπό πίεση παρουσία χημικού υγρού.
- Καθαρισμό του εξατμιστή της εσωτ. μονάδας με χημικό υγρό και νερό.
- Καθαρισμό φίλτρου αέρα.
- Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων.
- Καθαρισμό της λεκάνης συμπυκνωμάτων.
- Έλεγχο και μέτρηση θερμοκρασιών & πιέσεων λειτουργίας και συμπλήρωση ψυκτικού υγρού αν απαιτείται.
- Αμπερομέτρηση συμπιεστή.
- Έλεγχο ηλεκτρικών και ανταπόκριση χειριστηρίου.
- Ψεκάσμο των στοιχείων και φίλτρων με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό.

Η συντήρηση των Split Units θα πραγματοποιείται τρεις φορές ανά έτος.

5. “Monoblock Units”:

- Καθαρισμό του συμπυκνωτή της μονάδας με νερό υπό πίεση παρουσία χημικού υγρού.
- Καθαρισμό του εξατμιστή της μονάδας με χημικό υγρό και νερό.
- Καθαρισμό φίλτρου αέρα.
- Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων.
- Καθαρισμό της λεκάνης συμπυκνωμάτων.
- Έλεγχο και μέτρηση θερμοκρασιών & πιέσεων λειτουργίας και συμπλήρωση ψυκτικού υγρού αν απαιτείται.
- Αμπερομέτρηση συμπίεστή.
- Έλεγχο ηλεκτρικών και ανταπόκριση χειριστηρίου.
- Ψεκάσμο των στοιχείων και φίλτρων με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό.

Η συντήρηση των “monoblock” units θα πραγματοποιείται τρεις φορές ανά έτος.

6. Καυστήρες-Λέβητες:

- Καθαρισμός θαλάμου καύσεως λέβητα από υπολείμματα καύσης.
- Καθαρισμός ακίδων, μπεκ και φίλτρου πετρελαίου του Καυστήρα.
- Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρονικής Καυστήρα
- Έλεγχος ελκυσμού Καμινάδας
- Μετρήσεις καυσαερίων
- Έκδοση Φύλλου Ελέγχου και υπολογισμός βαθμού απόδοσης.

Η συντήρηση των Καυστήρων-Λεβήτων θα πραγματοποιείται μία φορά ανά έτος.

7. Δεξαμενές πετρελαίου:

- Οπτικός έλεγχος για φθορές
- Οπτικός έλεγχος διαρροών

Ο έλεγχος των Δεξαμενών θα πραγματοποιείται μία φορά ανά έτος.

8. Κυκλοφορητές νερού - Αντλίες πετρελαίου:

- Οπτικός έλεγχος διαρροών.
- Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων.

Ο έλεγχος των Κυκλοφορητών-Αντλιών θα πραγματοποιείται μία φορά ανά έτος.

9. Δοχεία Διαστολής:

- Έλεγχος διαρροών.
- Έλεγχος βάσης στήριξης δοχείων.

Ο έλεγχος των Δοχείων Διαστολής θα πραγματοποιείται μία φορά ανά έτος.

10. Πυροσβεστικό Συγκρότημα:

## i) Ηλεκτρολογικός πίνακας αυτοματισμού

- Έλεγχος τάσης και διαδοχής φάσεων
- Έλεγχος καλωδιώσεων και ρελέ
- Έλεγχος ασφαλειών και διακοπών
- Έλεγχος μόνωσης καλωδίων
- Έλεγχος καλής λειτουργίας αυτοματισμού

## ii) Πετρελαιοκινητήρας

- Έλεγχος λαδιών πετρελαιοκινητήρα (αλλαγή κάθε δύο έτη)
- Έλεγχος φίλτρου καυσίμου (αλλαγή κάθε έτος)
- Έλεγχος φίλτρου λαδιού (αλλαγή κάθε δύο έτη)
- Έλεγχος – καθαρισμός φίλτρου αέρα (αλλαγή κάθε πέντε έτη)



- Έλεγχος ιμάντα πετρελαιοκινητήρα (αλλαγή κάθε πέντε έτη)
- Έλεγχος διαρροών.
- Καθαρισμός πτερυγίων ανεμιστήρα ψύξης πετρελαιοκινητήρα
- Εκκίνηση και δοκιμαστική λειτουργία του πετρελαιοκινητήρα για τουλάχιστον 10 λεπτά (με τη χρήση της βάνας δοκιμής και αφού έχει διακοπεί η τροφοδοσία στις ηλεκτροκίνητες αντλίες).
- Παρακολούθηση και καταγραφή θερμοκρασιών λαδιού και ψυκτικού υγρού.
- Οπτικός έλεγχος ποιότητας καυσαερίων.
- Εκτίμηση τρόπου λειτουργίας κινητήρα (ρυθμική λειτουργία, σταθερές στροφές κλπ.)
- Έλεγχος και ρύθμιση στροφών κινητήρα σε σχέση με την πίεση νερού, που η πετρελαιοκίνητη αντλία είναι ρυθμισμένη να παρέχει στο δίκτυο.
- Έλεγχος μπαταρίας (αλλαγή κάθε δύο έτη)
- Έλεγχος φορτιστή μπαταρίας
- Παύση λειτουργίας πετρελαιοκινητήρα διακόπτοντας την παροχή πετρελαίου.

## iii) Ηλεκτροκινητήρας

- Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα – αμπερομέτρηση

## iv) Αντλίες

- Έλεγχος καλής λειτουργίας βοηθητικής αντλίας.
- Έλεγχος στάθμης λαδιών αντλιών.
- Έλεγχος στεγανότητας αντλιών.

## v) Γενικά

- Έλεγχος πίεσης πιεστικού δοχείου.
- Έλεγχος αμμοκράτη μεταξύ πιεστικού δοχείου και πυροσβεστικού συγκροτήματος
- Έλεγχος λειτουργίας και ενδείξεων πρεσσοστατών
- Έλεγχος διαρροών συγκροτήματος.
- Δοκιμαστική εκκίνηση πυροσβεστικού συγκροτήματος.
- Οπτικός έλεγχος διαρροών δεξαμενής νερού.
- Έλεγχος λειτουργίας φλοτέρ δεξαμενής νερού.
- Οπτικός έλεγχος διαρροών δικτύου σωλήνων, πυροσβεστικών φωλιών και sprinklers.

Η συντήρηση του Πυροσβεστικού Συγκροτήματος θα πραγματοποιείται δύο φορές ανά έτος.

## 11. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (H/Z):

## i) Ηλεκτρολογικός πίνακας ισχύος &amp; αυτοματισμού

- Έλεγχος τάσης και διαδοχής φάσεων (με εξωτερικό βολτόμετρο & φασίμετρο)
- Οπτικός έλεγχος καλωδιώσεων και ρελέ
- Οπτικός έλεγχος ασφαλειών και διακοπών
- Έλεγχος μόνωσης καλωδίων
- Έλεγχος καλής λειτουργίας αυτοματισμού

## ii) Πετρελαιοκινητήρας

- Έλεγχος λαδιών πετρελαιοκινητήρα (αλλαγή κάθε δύο έτη)
- Έλεγχος φίλτρου καυσίμου (αλλαγή κάθε έτος)
- Έλεγχος φίλτρου λαδιού (αλλαγή κάθε δύο έτη)
- Έλεγχος – καθαρισμός φίλτρου αέρα (αλλαγή κάθε πέντε έτη)
- Έλεγχος ιμάντα πετρελαιοκινητήρα (αλλαγή κάθε πέντε έτη)
- Έλεγχος διαρροών
- Καθαρισμός πτερυγίων ανεμιστήρα ψύξης πετρελαιοκινητήρα
- Εκκίνηση και δοκιμαστική λειτουργία του πετρελαιοκινητήρα (εν κενό) για τουλάχιστον 10 λεπτά.
- Παρακολούθηση και καταγραφή θερμοκρασιών λαδιού και ψυκτικού υγρού.
- Οπτικός έλεγχος ποιότητας καυσαερίων.
- Έλεγχος και εκτίμηση τρόπου λειτουργίας κινητήρα (ρυθμική λειτουργία, σταθερές στροφές κλπ.)
- Έλεγχος μπαταρίας - μέτρηση τάσης υπό φορτίο (αλλαγή κάθε δύο έτη)
- Έλεγχος φορτιστή μπαταρίας (μέτρηση τάσεως φόρτισης)

- Παύση λειτουργίας πετρελαιοκινητήρα διακόπτοντας την παροχή πετρελαίου.

iii) Γενικά

- Έλεγχος διαρροών συγκροτήματος
- Δοκιμαστική εκκίνηση H/Z

Η συντήρηση του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους θα πραγματοποιείται δύο φορές ανά έτος.

#### Γ) ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΒΛΑΒΕΣ

Οποιαδήποτε βλάβη προκύψει, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τον Ανάδοχο άμεσα, αμέσως μετά την σχετική ειδοποίηση από την αρμόδια υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιεί για την επισκευή ανταλλακτικά των εργοστασίων κατασκευής των μηχανημάτων ή των εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι εφάμιλλα στην ποιότητα, θα είναι πιστοποιημένα και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει απαραίτητα να τυγχάνουν της εγκρίσεως της αρμόδιας υπηρεσίας. Η προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση των ανταλλακτικών θα γίνεται από τον Ανάδοχο.

Για τις έκτακτες κλήσεις – επισκέψεις που τυχόν θα απαιτηθούν η αποζημίωση θα γίνεται βάση της προσφερόμενης τιμής του ωριαίου κόστους εργασίας του Πίνακα B2 της Οικονομικής Προσφοράς.

Τα ανταλλακτικά & λοιπά υλικά προς αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών περιλαμβάνονται επίσης στον Πίνακα B2 της Οικονομική Προσφοράς.

#### Δ) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι εργασίες της σύμβασης θα εκτελούνται από εξειδικευμένους, έμπειρους Τεχνίτες και επισημαίνεται ότι οι εργασίες συντήρησης για τα "FCU" & τα "Split Units" θα γίνονται τα Σαββατοκύριακα.
2. Σε περίπτωση έκτακτης κλήσης, για την αντιμετώπιση προβλήματος, ο χρόνος ανταπόκρισης θα είναι εντός 24 ωρών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΙΝΑΚΑΣ Β1

Εργασίες προληπτικής / προγραμματισμένης ετήσιας συντήρησης

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Α.Μ. (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ)	8.000,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ Β1</b>		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2

Εργασία &amp; ανταλλακτικά - υλικά αποκατάστασης έκτακτων βλαβών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ	4.000,00 €	100		
<u>ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1:</u> Εργασία Πίνακα Β2				

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ	3.000,00 €	3.000,00 €
<u>ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2:</u> Ανταλλακτικά - Υλικά Πίνακα Β2		3.000,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ Β2</b> (Υποσύνολο 1 + Υποσύνολο 2)		

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (Β1 + Β2)</b>	
---	--

Ο διαχωρισμός του εκτιμώμενου ετήσιου κόστους για αποκατάσταση των βλαβών (7.000,00€) του Πίνακα Β2 σε: α) εργασία (4.000,00€) και β) ανταλλακτικά- λοιπά υλικά (3.000,00€), είναι ενδεικτικός. Η σχετική απορρόφηση θα γίνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις των εκάστοτε αναγκών λόγω βλαβών που τυχόν θα παρουσιαστούν.

Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου: .....

Όνοματεπώνυμο Υπογράφοντος: .....

Ιδιότητα Υπογράφοντος: .....

Ημερομηνία: .....

Σφραγίδα :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Προς την  
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  
Μεσογείων 191-193  
Αθήνα

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ..... ΕΥΡΩ**

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ ..... για ποσό ..... ΕΥΡΩ. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή εκτέλεση των όρων, της, μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και της ως άνω εταιρείας για την Σύμβαση .....
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-856 και 862-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη άρθρα.
3. Σε περίπτωση που, αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η υπέρ ης η παρούσα εγγύηση εταιρεία δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αναφέρεται ανωτέρω, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα παραλαβής από την Τράπεζά μας της σχετικής ειδοποίησής σας, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της υπέρ ης η παρούσα εγγύηση εταιρείας ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης.

Σε περίπτωση που ανακύψει διαφωνία ως προς την εγγύηση αυτή η τις σχετικές πληρωμές, η διαφορά θα επιλύεται στα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Βεβαιούμε επίσης ότι, με την έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής, δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων που αφορούν το καθορισμό ανώτατου ορίου για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από τη Τράπεζα μας

---

**ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.**

Λεωφ. Μεσογείων 191-193, Τ.Κ. 115.25, Αθήνα,  
191-193 Mesogion Ave., GR-115 25, Athens, GREECE