

Αρ. Πρωτοκόλλου: PRC-18- 071

Από From	:	Τμ. Συμβάσεων - Προμηθειών Αρμόδιος κ. Κ. Καραθάνος	Ημερομηνία: 12 / 07 / 2018 Date
Αρ. Fax Fax No.	:	210-6792.141	Αρ. Τηλ.: 210-6792.246 Tel. No.

Κοινοποίηση : Α. Δουσμανόπουλο, Χ. Ρίζο, Γ. Λεουτσάκο, Ε. Γαβριελάτου, D.C.C.
cc.

**ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ: «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών βιομηχανικών ραφιών
Αποθήκευσης» (PRC-18-059 / 09.07.18)**

Οι ακόλουθες διευκρινήσεις εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 των Γενικών Όρων της Πρόσκλησης Υποβολής Σφραγισμένων Προσφορών (PRC-18-059 / 09.07.18) και περιλαμβάνουν απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν.

• **Ερώτημα 1^ο**

Στο σχέδιο της κάτοψης (βλ. συνημμένο Νο.3 της Πρόσκλησης: Σχέδιο Β) η μονάδα ραφιών με διαστάσεις 1,25 (μήκος) x 1,00μ. (πλάτος) σχεδιάζεται με 3+3 ράφια «πλάτη με πλάτη». Στο σχέδιο της τομής (βλ. συνημμένο Νο.3 της Πρόσκλησης: Σχέδιο Β) φαίνεται στο 1,00μ. πλάτος, το ράφι να είναι ενιαίο. Τι ισχύει από τα δυο;

Απάντηση:

Δεν υπάρχει δέσμευση. Τα 3+3 ράφια «πλάτη με πλάτη» μπορούν να είναι και 3 ράφια βάθους 1μ.

• **Ερώτημα 2^ο**

Η διάσταση 1,25μ. (μήκος μονάδας) μπορεί να διαφοροποιηθεί;

Απάντηση

Ναι, αρκεί να είναι πολλαπλάσια του 0,40μ. κατ' ελάχιστον (βλ. επίσης 2^η παράγραφο του συνημμένου Νο. 1 της Πρόσκλησης).

• **Ερώτημα 3^ο**

Είναι δυνατόν να αποσταλεί ηλεκτρονικά το σχέδιο της κάτοψης (βλ. συνημμένο Νο.3 της Πρόσκλησης: Σχέδιο Α) ώστε να είναι πιο εύκολος ο υπολογισμός των ραφιών;

Απάντηση

Τα συνημμένα σχέδια Α & Β έχουν τυπωθεί υπό κλίμακα (1/100).

• **Ερώτημα 4^ο**

Στην τρίτη παράγραφο της Τεχνικής Περιγραφής (βλέπε συνημμένο Νο.1 της Πρόσκλησης) αναφέρεται ότι:

« και με το απαιτούμενο πάχος για τα φορτία που θα φέρουν τα οποία υπολογίζονται με Μ.Ο. βάρους του κάθε χαρτοκιβωτίου 8kg περίπου σε 124kg/m² και 5.125kg ανά σειρά συστοιχίας ραφιών».

Τα 8kg δεν αντιστοιχούν στα νούμερα 124kg/m² και 5.125kg. Τι ισχύει ;

Απάντηση

Ισχύουν τα νούμερα 124kg/m² και 5.125kg ανά συστοιχία. Τα 8kg περίπου ανά χαρτοκιβώτιο είναι ο προσεγγιστικός Μ.Ο. των υφιστάμενων χαρτοκιβωτίων.

• **Ερώτημα 5^ο**

Πώς θα κατέβουν τα ράφια από το επίπεδο της πλατείας (επίπεδο 0) στο επίπεδο του αρχείου της Α.Μ. (επίπεδο -1);

Απάντηση

Σύμφωνα με την «Σημαντική Επισήμανση» στην Τεχνική Περιγραφή (βλ. συνημμένο Νο. 1 της Πρόσκλησης) αυτή η κατάβαση είναι αντικείμενο εργασιών του Αναδόχου - Μεταφορέα του εντύπου αρχείου της Α.Μ. και όχι του Αναδόχου - Προμηθευτή του συστήματος των ραφιών.