ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 150

Y1 = 0.25•d>=0.15m
Y2 = 0.25•D
Y3 = 0.75•D
BO = 1.25•D>=D+0.20
B= καθαρό αφαιρουμένου πάχους τυχόν αντιστηρίξεων

Προβλέπεται η χρήση σωληνών από οπλισμένο σκυρόδεμα με καμπάνα κατασκευασμένων σύμφωνα με την "Προδιαγραφή σωληνών από οπλισμένο σκυρόδεμα με ή χωρίς προστατευτική επένδυση για την μεταφορά οικιακών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων και ομβρίων(ΦΕΚ 2538/24-4-1984) της κατηγορίας IV (Πίνακας 7, τόλυμμα Β).

Η επίχωση με προϊόντα εκσκαφής παραλείπεται αν το h είναι μικρότερο από 0.30m και γίνεται με υλικό 3Α.

ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕΙΡΑΣ 150 (ΑΒΑΘΕΣ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ d (mm)	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (mm)	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D (mm)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ (mm)	Y1 (m)	Y2 (m)	Y3 (m)	Bo ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΕΓΚ./ΣΜΩΝ (m)	B ΠΛΑΤΟΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ (m)
400	59	518	620	0.15	0.13	0.40	0.72	1.15
500	62	624	740	0.15	0.16	0.49	0.82	1.25
600	75	750	860	0.15	0.19	0.56	0.95	1.40
800	82	964	1100	0.18	0.22	0.69	1.09	1.60
900	93	1086	1125	0.20	0.25	0.74	1.23	1.85
1000	109	1218	1390	0.25	0.30	0.91	1.52	1.90
1200	125	1450	1700	0.30	0.36	1.08	1.81	2.20
1500	159	1918	2200	0.40	0.48	1.44	2.40	2.70

ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΜΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ PVC ΣΕΙΡΑΣ 41

C=0.25m
B = καθαρό αφαιρουμένου πάχους τυχόν αντιστηρίξεων

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε01 ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (για αγωγούς διαμέτρου D<=0.60m)

ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε01α (για αγωγούς διαμέτρου D<=0.60m)

ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε02 (για αγωγούς διαμέτρου 0.60m<D<=0.80m)

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε1-Σ

• ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από AIKATERINI CHELMI
Ημερομηνία: 2020.09.24 14:01:29 EEST

ΤΟΜΗ A-A

ΚΑΤΟΨΗ

ΤΟΜΗ B-B

ΚΑΤΟΨΗ

ΤΟΜΗ Γ-Γ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε2-Σ

REV.	DATE	DRAWN	DESIGNED BY	CHK	APPROVED	DESCRIPTION
A		I.D.K.	I.D.K.			ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ / FIRST ISSUE

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΑΣ
ATHENS TRAM

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

EXTENSION OF THE TRAMWAY DEPOT IN ELLINIKO

ΣΥΜΒΑΣΗ: RFP-360/19 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

CONTRACT: RFP-360/19 GENERAL FINAL DESIGN

ΤΙΤΛΟΣ / TITLE

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

DRAINAGE
TYPICAL DETAILS

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ / DRAWING NUMBER	ΚΛΙΜΑΚΑ / SCALE	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE	ΣΕΛΙΔΑ / PAGE No
S3GFDDRDRNDPALLDE0011A	1:20	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019	1 of 1

ΑΡΧΕΙΟ / FILENAME S3GFDDRDRNPALLDE0011A.dwg

ΕΚΔΟΣΗ / ISSUED BY	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ / ACCEPTED
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.	ΥΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE