



ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΒΑCS) ΤΗΣ Β' ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

RFP – 384/20, Α.Σ. 94301

**ΤΕΥΧΟΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ**

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Το παρόν Τεύχος Διευκρινίσεων εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9.2 της Διακήρυξης και περιλαμβάνει απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν.

Τα περιεχόμενα του Τεύχους Διευκρινίσεων θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.

A. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Ερώτηση 1

Στο τεύχος διακήρυξης παράγραφος 13.3 αναφέρεται ο όρος BACS. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι σύστημα BACS για τον εν λόγω διαγωνισμό νοείτε αυτό που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του τεύχους ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ότι ο οικονομικός φορέας πρέπει να έχει εμπειρία στη μελέτη προμήθεια κατασκευή και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου αερισμού σηράγγων και σεναρίων απόκρισης και απαγωγής καπνού σε περίπτωση φωτιάς σε σταθμούς και σήραγγες.

Απάντηση 1

Επιβεβαιώνεται ότι το σύστημα BACS είναι αυτό που περιγράφεται στο άρθρο 2 του τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής. Όσον αφορά την απαίτηση «παρόμοιας εμπειρίας» ισχύει το άρθρο 13.3 της Διακήρυξης και διευκρινίζεται ότι τα σεναρία απόκρισης και απαγωγής καπνού σε περίπτωση φωτιάς σε σταθμούς και σήραγγες που επικαλείστε, αποτελούν βασικό τμήμα του συστήματος αερισμού σηράγγων, το οποίο ελέγχεται από το BACS.

Ερώτηση 2

Επιβεβαιώστε ότι το έργο της προμήθειας εξοπλισμού για την τροποποίηση των συστημάτων αυτοματισμών και ελέγχου κτιρίων (BACS) στους σταθμούς του μετρό της Αθήνας και η σύνδεση τους με το σύστημα ΑΣΣΚ – ΟΑΣΑ μπορεί να θεωρηθεί ως παρόμοια εμπειρία, ακόμα και αν δεν περιλαμβάνει μελέτη προμήθεια κατασκευή και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου αερισμού σηράγγων και σεναρίων απόκρισης και απαγωγής καπνού σε περίπτωση φωτιάς σε σταθμούς ή σήραγγες.

Απάντηση 2

Όχι δεν επιβεβαιώνεται, το έργο της προμήθειας που αναφέρετε δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παρόμοια εμπειρία γιατί δεν καλύπτει την απαίτηση του άρθρου 13.3 της Διακήρυξης.

Ερώτηση 3

Επιτρέπεται η χρήση επίτοιχων πινάκων για την τοποθέτηση των PLC;

Απάντηση 3

Όχι, θα χρησιμοποιηθούν μόνο επιδαπέδιοι πίνακες.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Ερώτηση 4

Σχετικά με την παρακάτω παράγραφο της σελίδας 24 του τεύχους RFP_384_20_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ_ΜΕΛΕΤΩΝ_ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ_ΥΛΙΚΩΝ_ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

«Η λειτουργία του σταθμού εργασίας στους σταθμούς ως client είναι αυτή που επιβάλλεται να χρησιμοποιεί ο χρήστης - υπεύθυνος σταθμού σε κανονικές συνθήκες. Ως client ο χρήστης - υπεύθυνος σταθμού θα συνδέεται με το κεντρικό σύστημα BACS στο ΚΕΛ και τους servers EBI Συντάγματος μέσω του δικτύου WAN. Οι χρήστες του ΚΕΛ πρέπει λαμβάνει ενημερώσεις των κινήσεων του χρήστη υπεύθυνου σταθμού στο μιμικό περιβάλλον του κεντρικού σταθμού εργασίας EBI στο ΚΕΛ, και οι ενημερώσεις αυτές θα πρέπει περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο αυτές της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σεναρίων και εξοπλισμού όπως και ης συνδέσεις του (login — logout)».

Κατανοούμε ότι στους σταθμούς της επέκτασης ο σταθμός εργασίας θα πρέπει να είναι EBI client. Επιβεβαιώστε ώστε να υπολογιστεί αντίστοιχα το κόστος αναβάθμισης της άδειας χρήσης του EBI.

Απάντηση 4

Κατ' αρχήν επιβεβαιώνεται ότι η κατανόησή σας οδηγεί σε αποδεκτή λύση. Είναι επίσης αποδεκτό να εγκατασταθεί τοπικά σε επίπεδο σταθμού, σύστημα άλλου προμηθευτή εγνωσμένου οίκου σε συστήματα ελέγχου (HMI και PLC) το οποίο όμως θα πρέπει να συνδεθεί κεντρικά σε επίπεδο ΚΕΛ με το υφιστάμενο κεντρικό σύστημα EBI εξασφαλίζοντας την πλήρη λειτουργικότητα και αξιοπιστία, ειδικότερα ότι αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο των Προδιαγραφών, και εξασφαλίζοντας επίσης τη συμβατική απαίτηση επιπέδου ασφαλείας ισοδύναμου τουλάχιστον με αυτό ενός συστήματος επιπέδου SIL2.

Ερώτηση 5

Σχετικά με την παρακάτω παράγραφο της σελίδας 24 του τεύχους RFP_384_20_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ_ΜΕΛΕΤΩΝ_ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ_ΥΛΙΚΩΝ_ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

«Η λειτουργία του σταθμού εργασίας στους σταθμούς ως client είναι αυτή που επιβάλλεται να χρησιμοποιεί ο χρήστης - υπεύθυνος σταθμού σε κανονικές συνθήκες. Ως client ο χρήστης - υπεύθυνος σταθμού θα συνδέεται με το κεντρικό σύστημα BACS στο ΚΕΛ και τους servers EBI Συντάγματος μέσω του δικτύου WAN. Οι χρήστες του ΚΕΛ πρέπει λαμβάνει ενημερώσεις των κινήσεων του χρήστη υπεύθυνου σταθμού στο μιμικό περιβάλλον του κεντρικού σταθμού εργασίας EBI στο ΚΕΛ, και οι ενημερώσεις αυτές θα πρέπει περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο αυτές της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σεναρίων και εξοπλισμού όπως και ης συνδέσεις του (login — logout)».

Διευκρινίστε αν στους σταθμούς της επέκτασης ο σταθμός εργασίας θα πρέπει να είναι EBI client;

Η'

Είναι αποδεκτή custom-made λύση διασύνδεσης με client άλλου κατασκευαστή (όχι EBI); Στην περίπτωση αυτή (custom-made λύση) επιβεβαιώστε ότι το σύστημα EBI έχει αυτή την δυνατότητα αλλά και οι διαχειριστές του συστήματος θα συνδράμουν στην ολοκλήρωση μιας τέτοιας λύσης;

Στα πλαίσια των παραπάνω διευκρινίστε εάν η προσφερόμενη λύση για την λειτουργία του σταθμού εργασίας στους σταθμούς ως client θα πρέπει να αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή του (υπό)φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Επιβάλλεται να τονίσουμε ότι η παραπάνω διευκρίνιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κοστολόγηση του έργου και κατ' επέκταση του υγιούς ανταγωνισμού.

Απάντηση 5

Βλέπε απάντηση 4.

Επισημαίνεται επίσης ότι είναι τεχνικά εφικτή η διασύνδεση δύο συστημάτων εφόσον συνεργασθούν οι προμηθευτές τους στην ανάπτυξη των απαιτούμενων διεπιφανειών και λειτουργιών.

Ερώτηση 6

Σχετικά με την παρακάτω παράγραφο του άρθρου 15.3 του τεύχους:
RFP_384_20_ΣΥΓΓΡΑΦΗ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ:

«Ειδικότερα, όσον αφορά στο εξειδικευμένο προσωπικό που θα απασχολήσει τις εργασίες τροποποίησης του ήδη εγκατεστημένου εξοπλισμού, απαιτείται να είναι σε θέση να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες επιτυχώς. Συμπληρωματικά διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος τεύχους, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης».

A. Επιβεβαιώστε ότι η ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού (ή εξειδικευμένης εταιρείας) αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου επί ποινή αποκλεισμού.

B. Επιβεβαιώστε ότι ως εγκατεστημένος εξοπλισμός νοείται:

1. Το σύστημα EBI
2. Οι ελεγκτές HC900
3. Άλλο που πρέπει να γνωρίζουμε

C. Διευκρινίστε τον τρόπο πιστοποίησης του εξειδικευμένου προσωπικού.

Εάν και εφόσον δεν απαιτείται πιστοποίηση θεωρούμε ότι πλήττεται σοβαρά η διαφάνεια του διαγωνισμού και η τήρηση των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού δεδομένου ότι το κόστος συνεργασίας με εξειδικευμένη εταιρεία ή η ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού (σαφής απαίτηση βάσει της παραπάνω παραγράφου) επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομική προσφορά.

D. Στην περίπτωση που δεν απαιτούνται πιστοποιήσεις δίνεται η δυνατότητα σε οικονομικούς φορείς να συμμετέχουν με σοβαρή πιθανότητα να έχουν μειωμένο κόστος λόγω άγνοιας αλλά και της δεδομένης μείωσης κόστους από την διαχείριση των εν λόγω τμημάτων της σύμβασης από μη εξειδικευμένο προσωπικό, οι οικονομικοί αυτοί φορείς αποκτούν δεδομένο προβάδισμα στην αναδοχή της εν λόγω σύμβασης.

Πρέπει να τονίσουμε ότι το ποσοστό του αντικειμένου που σχετίζεται άμεσα με τον εγκατεστημένο εξοπλισμό υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τον πίνακα Δ1, α/α 1 το 20% του προϋπολογισμού αντιστοιχεί στην Αναβάθμιση Λογισμικού και Εξοπλισμού του εγκατεστημένου συστήματος EBI και αποτελεί μέρος του συνολικού αντικειμένου που πρέπει να εκτελεστεί από εξειδικευμένο προσωπικό.

Διευκρινίστε πως το παραπάνω ελέγχεται, αντιμετωπίζεται, αποδεικνύεται και επιπλέον κοινοποιείται στους λοιπούς οικονομικούς φορείς στα πλαίσια των φάσεων του διαγωνισμού.

E. Εάν απαιτείται πιστοποιητικό εκπαίδευσης ή επίσημο έγγραφο συνεργασίας με πιστοποιημένη εταιρεία για την διαχείριση των παραπάνω συστημάτων, σε ποια φάση του

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

διαγωνισμού θα πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. Εάν και εφόσον δεν απαιτείται η προσκόμιση των εν λόγω πιστοποιητικών στις φάσεις του διαγωνισμού στις οποίες δύναται οι λοιποί συμμετέχοντες να λάβουν γνώση και να έχουν δικαίωμα προδικαστικής προσφυγής, πλήττεται ανεπανόρθωτα η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής αναδόχου δια της παρούσας διακήρυξης.

Απάντηση 6

- A. Σύμφωνα με το άρθρο 15.3 της Σ.Υ. απαιτείται ο Ανάδοχος για τις εργασίες τροποποίησης και αναβάθμισης του ήδη εγκατεστημένου συστήματος να απασχολήσει εξειδικευμένο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό απαιτείται να έχει γνώση και εμπειρία του συγκεκριμένου συστήματος σε παρόμοιο έργο. Διευκρινίζεται ότι η εξειδίκευση αυτή θα απαιτηθεί να αποδειχτεί από τον Ανάδοχο, μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την έναρξη των εργασιών, με σχετικό πιστοποιητικό εμπειρίας στο συγκεκριμένο σύστημα είτε από Κύριο έργου είτε από Ανάδοχο που είχε σύμβαση για παρόμοιο έργο. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η ευθύνη διασύνδεσης/ αναβάθμισης καθώς και η εξασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του συστήματος ανήκει στον Ανάδοχο.
- B. Εγκατεστημένος εξοπλισμός νοείται το σύστημα EBI και οι ελεγκτές HC900.
- C. Βλέπετε σημείο (A) της παρούσας Απάντησης.
- D. Βλέπετε σημείο (A) της παρούσας Απάντησης.
- E. Βλέπετε σημείο (A) της παρούσας Απάντησης.

Ερώτηση 7

Επιβεβαιώστε ότι απαιτείται η αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος EBI στο ΚΕΛ καθώς και στις Αίθουσες Υπεύθυνου Σταθμών.

Απάντηση 7

Επιβεβαιώνεται.

Ερώτηση 8

Επιβεβαιώστε ότι η αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος EBI στο ΚΕΛ καθώς και στις Αίθουσες Υπεύθυνου Σταθμών θα είναι στην πλέον σύγχρονη έκδοση της πλατφόρμας EBI, δηλαδή στην έκδοση EBI R600.

Απάντηση 8

Επιβεβαιώνεται ότι η αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος EBI στο ΚΕΛ καθώς και στις Αίθουσες Υπεύθυνου Σταθμών θα είναι στην πλέον σύγχρονη έκδοση της πλατφόρμας EBI.

Ερώτηση 9

Παρακαλούμε όπως μας διαθέσετε τον αριθμό άδειας (License Number) εκάστου EBI Server που απαιτεί αναβάθμιση. Το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο για την κοστολόγηση της αναβάθμισης.

- Από τους αριθμούς αδειας ως γνωστόν προκύπτει η λίστα των απαραίτητων για την αναβάθμιση στοιχείων και κατ' ελάχιστον συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Product ID	Product Description	Product Quantity

Α. Δεδομένης της απαίτησης για αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος EBI στο ΚΕΛ καθώς και στις Αίθουσες Υπεύθυνου Σταθμών η λίστα που προκύπτει θα είναι κοινή για όλους τους οικονομικούς φορείς χωρίς δυνατότητες παρεκκλίσεων.

Επιβεβαιώστε ότι η προηγούμενη πρόταση ισχύει ή σε διαφορετική περίπτωση ενδεικτικά αναφέρατε πιθανή περίπτωση παρέκκλισης.

Β. Στα πλαίσια των παραπάνω επιβεβαιώστε ότι η σχετική λίστα των απαραίτητων Product ID ανά EBI θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην Τεχνική Περιγραφή του (υπό)φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

❖ Πρέπει να τονίσουμε ότι:

- i. 20% του προϋπολογισμού του έργου, σύμφωνα με τον πίνακα Δ1, είναι η Αναβάθμιση Λογισμικού και Εξοπλισμού του εγκατεστημένου συστήματος EBI.
- ii. Η αξιολόγηση του (υπό)φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ είναι με διαδικασία PASS/FAIL.
- iii. Δεν εντοπίζουμε κανένα ζητούμενο τεχνικό στοιχείο που να μπορεί να πιστοποιήσει ότι οι προσφορές των οικονομικών φορέων σχετικά με την αναβάθμιση είναι ορθά δομημένες και ως εκ τούτου σωστά κοστολογημένες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούμε απαραίτητη την υποβολή της εν λόγω λίστας ώστε κατ' ελάχιστο να επιβεβαιωθεί ότι: α) όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν πρόσβαση στην προαναφερθείσα λίστα ώστε να μπορούν να κοστολογήσουν ορθά το έργο και) όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν κατανοήσει το μέγεθος της αναβάθμισης και προσφέρουν το ίδιο αντικείμενο.

Απάντηση 9

Κατ' αρχήν επισημαίνεται ότι το όποιο κόστος αδειών λογισμικού που απαιτείται για την αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος EBI και των υφιστάμενων τοπικών (σε επίπεδο σταθμού) συστημάτων, περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της σύμβασης.

Όσον αφορά τον αριθμό άδειας (License Number) εκάστου EBI Server στο ΚΕΛ και σε σταθμούς που απαιτούν αναβάθμιση, αυτή η πληροφορία θα δοθεί στον Ανάδοχο στην φάση των Μελετών Εφαρμογής που θα εκπονήσει. Οι Προδιαγραφές καλύπτουν επαρκώς την περιγραφή του αντικειμένου των 3 νέων σταθμών και της επέκταση γενικότερα, ενώ οι υφιστάμενοι σταθμοί/φρέατα/εσοχές/κτλ. έχουν σε κάθε περίπτωση παρόμοιες λειτουργίες και απαιτήσεις.

Ερώτηση 10

Επιβεβαιώστε ότι για την ορθή τεκμηρίωση της τεχνικής λύσης θα πρέπει να αναφέρεται πως η αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος EBI στο ΚΕΛ καθώς και στις Αίθουσες Υπεύθυνου Σταθμών θα είναι στην πλέον σύγχρονη έκδοση της πλατφόρμας EBI, δηλαδή στην έκδοση EBI R600.

Απάντηση 10

Βλ. απάντηση 8.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Ερώτηση 11

Επιβεβαιώστε ότι το αντικείμενο της αναβάθμισης του κεντρικού συστήματος EBI στο ΚΕΛ καθώς και στις Αίθουσες Υπεύθυνου Σταθμών συμπεριλαμβάνει απαραίτητα την αγορά, από την κατασκευάστρια εταιρεία ή άλλου επίσημου διανομέα του λογισμικού, των κατάλληλων αδειών αναβάθμισης στην έκδοση EBI R600.

11.1 Εάν δεν επιβεβαιώσετε το παραπάνω ενδεικτικά αναφέρατε άλλη πιθανή αποδεκτή μέθοδο.

Απάντηση 11

Βλ. απάντηση 8.

Ερώτηση 12

Παραθέτουμε παρακάτω τρία αποσπάσματα των τευχών επί των οποίων συνδυαστικά θα θέλαμε διευκρινήσεις:

RFP_384_20_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΘΡΟ 14 ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

«Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να επικαλούνται και να κάνουν χρήση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας άλλων φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.»

13.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

«Ως παρόμοια εμπειρία, θεωρείται η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός τουλάχιστον συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS) σε έργα Μετρό με τοπικό και κεντρικό έλεγχο.»

RFP_384_20_ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

23.4 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να αναθέσει σε υπεργολάβους/προμηθευτές συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της συνολικής αξίας της Σύμβασης.

- 12.1 Επιβεβαιώστε ότι στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας κάνει χρήση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας άλλου φορέα και δεδομένου ότι ο τρίτος φορέας θα εκτελέσει τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, ο τρίτος φορέας θα πρέπει να νοείται και ως γνωστός υπεργολάβος/προμηθευτής στην παρούσα φάση με ότι αυτό συνεπάγεται.
- 12.2 Επιβεβαιώστε ότι για την επίκληση πόρων σε σχέση με την παρόμοια εμπειρία στο διάστημα 2011-2021 μπορεί να ισχύσει η εξής διάσπαση και σε κάθε περίπτωση το αντίστοιχο τμήμα θα πρέπει να εκτελεστεί εξολοκλήρου από τον τρίτο φορέα:
- I. Μελέτη ενός τουλάχιστον συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS) σε έργα Μετρό με τοπικό και κεντρικό έλεγχο.
- II. Προμήθεια ενός τουλάχιστον συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS) σε έργα Μετρό με τοπικό και κεντρικό έλεγχο.
- III. Εγκατάσταση ενός τουλάχιστον συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS) σε έργα Μετρό με τοπικό και κεντρικό έλεγχο.
- IV. Θέση σε λειτουργία ενός τουλάχιστον συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS) σε έργα Μετρό με τοπικό και κεντρικό έλεγχο.
- 12.3 Εφόσον ισχύουν τα Α και Β και σε συνδυασμό με την παράγραφο 23.4 του τεύχους RFP_384_20_ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, επιβεβαιώστε ότι οι οικονομικοί φορείς δεν μπορούν να επικαλεστούν πόρους τρίτων και να κάνουν χρήση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας άλλων φορέων για το σύνολο της ζητούμενης Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητα.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

12.3.1 Στην περίπτωση μη επιβεβαίωσης παρακαλούμε διευκρινίστε σε ποια φάση του διαγωνισμού ελέγχεται το εν λόγω ποσοστό. Δεδομένου ότι κρίνουμε αδύνατο το σύνολο των ανωτέρω αντικείμενο της προμήθειας Ι. έως ΙV. να είναι μικρότερο του 50% της συνολικής αξίας της Σύμβασης θεωρούμε ότι για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας επιλογής αναδόχου δια της παρούσας διακήρυξης, θα πρέπει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία να προσκομιστούν σε φάση του διαγωνισμού κατά την οποία δύναται οι λοιποί συμμετέχοντες να λάβουν γνώση και να έχουν δικαίωμα προδικαστικής προσφυγής.

Απάντηση 12

1. Οι επικαλούμενοι «τρίτοι» δεν απαιτείται να έχουν τη σχέση του υπεργολάβου με τον Ανάδοχο.
2. Επιβεβαιώνεται.
3. Σύμφωνα με την απάντηση του Σημείου 1 ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι το ποσοστό της παρ. 23.4 της Συγγραφής Υποχρεώσεων αφορά μόνο τους υπεργολάβους και όχι τους «τρίτους». Συνεπώς, οι τρίτοι μπορούν να καλύψουν το σύνολο της ζητούμενης Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 21.4 της Διακήρυξης, η επίκληση πόρων «τρίτων» ελέγχεται κατά το στάδιο του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 21.5 της Διακήρυξης, στην περίπτωση που ο υπεργολάβος είναι γνωστός κατά το στάδιο του Διαγωνισμού, ο προσφέρων οφείλει να τον δηλώσει και να ελεγχθεί το ποσοστό του (σύμφωνα με το άρθρο 23 της Σ.Υ.), η εμπειρία του και τα λοιπά στοιχεία του κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.